



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7,  
почтовый адрес: 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер.,  
д. 6, стр. 4. телефон: 8 (495) 211-85-34,  
E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru http://www.cntr.gosnadzor.ru

Московская область, Орехово-Зуевский район,  
г. Куровское, ул. Лесная, д.24

(место составления акта)

21 ноября 2017 г

(дата составления акта)

13-00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№ 5.1-2352пл-А/0691-2017

**По адресу/адресам:** Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Лесная, д.24

(место проведения проверки)

на основании распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 24.08.2017 № 2352-пр заместителя руководителя Центрального управления Ростехнадзора А.Н.Горлова,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Куровской психоневрологический интернат» (ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки:** 2 дня /10 час- 01.11.2017 с 10-00 до 17-00,  
21.11.2017 с 10-00 до 13-00

(рабочих дней/часов)

**Акт составлен:** Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

*Лебедева О.Б. 1.11.2017г. 10ч 00м.*

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**  
не требуется.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

**Лицо(а), проводившее проверку:**

- Балашевич Татьяна Васильевна - главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопровода, газораспределения и газопотребления Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:**

- первый заместитель директора Владимиров Василий Зиновьевич на основании приказа №9 от 09.01.2017

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**Общие сведения:**

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Куровской психоневрологический интернат» (ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат»)

Юридический адрес: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Лесная, д.24;

Почтовый адрес: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Лесная, д.24;

Место осуществления деятельности: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Лесная, д.24;

Телефон: +8 (496 41) 1-69-39, 8 (496 41) 1-69-68

ИНН/КПП 5073065270/503401001, ОГРН 1035011300048, р/с 40601810945253000001, л/с20831843960 ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000.

Руководитель предприятия: Лебедева Ольга Борисовна –директор учреждения, действующая на основании Приказа Комитета социальной защиты населения Московской области от 16.05.2003 №83-к;

(наименование полное и краткое, адрес места нахождения и почтовый адрес юридического лица и индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, банковские реквизиты)

Деятельность предприятия осуществляется на основании:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 05.03.2012 серия 50 № 01433379, за основным государственным регистрационным номером 2125034008691.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 30.03.1995 серия 50 № 009010403.

Лицензия ВХ-02-026098 от 02.12.2015 на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Опасные производственные объекты, эксплуатируемые ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» зарегистрированы в государственном реестре от 23.08.2000. Свидетельство о регистрации А02-50343 от 11.11.2013 «Сеть газопотребления ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» А02-50343-0001, III класс опасности.

Заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасных объектов: «Сеть газопотребления ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» (Страховой Полис серия 111 № 0101238057 со сроком действия с 01.01.2017 по 31.12.2017) за причинение вреда в результате аварии на взрывопожароопасном производственном объекте, в соответствии со статьей 15 №116-ФЗ с СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ».

Проведены экспертизы промышленной безопасности:

- заключение экспертизы промышленной безопасности на подземный газопровод среднего давления общей протяженностью 84,9 м внесено в реестр заключений с присвоением регистрационного номера №02-ТУ-05388-2016 от 22.04.2016;

- заключение экспертизы промышленной безопасности здание котельной, внесено в реестр заключений с присвоением регистрационного номера №02-ЗС-10481-2017 от 27.06.2017.

Ответственный за осуществление производственного контроля назначен приказом №9 от 09.01.2017 первый заместитель директора Владимир Васильевич Зиновьевич. Протокол территориальной аттестационной комиссии Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.04.2016 № 02-16-3633.

Ответственным за безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта сети газопотребления назначен приказом №167 от 09.08.2016 начальник котельной Кравцов Владимир Алексеевич. Протокол территориальной аттестационной комиссии Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22.06.2016 № 02-16-5887.

Техническое обслуживание газового оборудования котлов с автоматикой безопасности и регулирования, общекотельной автоматики безопасности и сигнализаторов загазованности в котельной выполняет ООО «ПКФ «РЭМ» по гражданско-правовому договору от 31.12.2016 № ЭА-30/2017.

Техническое обслуживание наружного газопровода, ГРУ и газового оборудования котельной выполняет по договору ГУП МО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз» от 09.01.2017 № 09-56/оу-07.

В учреждении ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» разработаны и утверждены:

- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» ОТ 2015 и согласован с Орехово-Зуевским территориальным управлением силами и средствами ГКУ по Московской области «Мособлпожспас». Заключен договор с Орехово-Зуевским территориальным управлением силами и средствами ГКУ по Московской области «Мособлпожспас» № 54 от 01.01.2016 по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на опасных производственных объектах;

- Положение о порядке технического расследования причин инцидентов на опасном производственном объекте ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», утверждено 03.03.2015. Фактов возникновения аварии и инцидентов на опасном производственном объекте не зафиксировано;

- Положение об организации осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», утверждено директором 30.04.2015 и копия направлена в Центральное управление Ростехнадзора вх 01-11233 от 03.04.2015;

- Разработан и утвержден план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 2017 год. Проводятся проверки соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. Отчет по производственному контролю отправлен Центральное управление Ростехнадзора 17.03.2017 вх. 01-8724.

Обеспечены меры по предотвращению проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц, охрану объекта осуществляет ООО «ЧОО «Топаз» по контракту №1/2017 от 10.01.2017.

Разработан Паспорт антитеррористической защищенности газовой котельной ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», утвержден заместителем главы г. Куровское от 08.11.2012.

**В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, которые выполнены в ходе проведения проверки:**

Не выполняется комплекс мероприятий, обеспечивающий сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно: не проводился обход наружного подземного газопровода к котельной в октябре 2017, чем нарушены требования ч. 1 ст. 9 Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ; п.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542;

Не выполняется комплекс мероприятий, обеспечивающий сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно: не предъявлен акт проверки работоспособность изолирующего фланцевого соединения на газопроводе, чем нарушены требования ч. 1 ст. 9 Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ; п.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542

К работе по технологическому обслуживанию газоиспользующих установок допущены лица, не имеющие права выполнения газоопасных работ по утвержденным производственным инструкциям, чем нарушены требования ч. 1 ст. 9 Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ; п.143 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542;

---

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

---

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (контроля), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданного предписания): не выявлено.

---

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): *внесена*.



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- распоряжение от 24.08.2017 № 2352-пр;
- копия Приказа Комитета социальной защиты населения Московской области от 16.05.2003 №83-к;

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный государственный инспектор  
межрегионального отдела по надзору за объектами  
магистрального трубопровода, газораспределения и  
газопотребления Центрального управления  
Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору




(подпись проверяющего)

Балашевич Т.В.

(подпись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:



(фамилия, имя, отчество, в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» ноября 2017 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)