

*Диспетчерская служба
успешно*



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7; почтовый адрес: 105066, Москва, 1-й Басманный пер., д.6, стр.4
Телефон: (495) 629-55-06 E-mail: info@cntr.gosnadzor.ruhttp://www.cntr.gosnadzor.ru

М.О., Орехово-Зуевский р-он, г. Куровское
ул. Лесная, д.24
(место составления акта)

« 20 » декабря 20 18 г.
(дата составления акта)
15 час.00 мин.
(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
(указать «юридического лица» или «индивидуального предпринимателя»)
№ 3.1-3401ВН-А/1278-2018

По адресу/адресам:

место нахождения: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, улица Лесная, дом 24;

место фактического осуществления деятельности: Московская область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, улица Лесная, дом 24.

(место проведения проверки)

на основании:

распоряжений заместителя руководителя Центрального управления Ростехнадзора Е.М. Тюменцева «О проведении внеплановой выездной проверки ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» от 31.10.2018 № 3401-пр

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Куровской психоневрологический интернат» (далее – ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат») (ИНН 5073065270, ОГРН 1035011300048)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 18 г. с час. 00 мин. до час. 00 мин. Продолжительность час.
“ ” 20 18 г. с час. 00 мин. до час. 00 мин. Продолжительность час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня /15 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

		электроустановками напряжением до 220кВ включительно (далее – Потребитель): договор на эксплуатацию электроустановок со специализированной организацией.	в электроустановках» (начат 16.07.2015), с записями о проверке знаний у ремонтного и оперативно-ремонтного персонала от 01.03.2018 в ПДК предприятия (договор на эксплуатацию электроустановок со специализированной организацией – не требуется)(фото прилагается).	
2.	2	Не обеспечивается организацией проведение с административно-техническим персоналом следующих форм работы: обучение в организациях профессионального дополнительного образование для непрерывного повышения квалификации.	Выполнено. Представлены: приказ от 06.07.2018 № 172 «О переподготовке специалистов», договор от 24.07.2018 № 24/07 с ООО Учебный центр «Вектор» на обучение по программе «Нормы и правила работы в электроустановках», журнал с записью о проверке знаний от 26.07.2017 (фото прилагаются).	
3.	3	Не обеспечивается организацией проведение с ремонтным персоналом следующих форм работы: профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.	Выполнено. Представлены: приказ от 26.05.2017 № 135 «Об обучении машиниста передвижной электростанции», договор от 13.06.2017 № 167 с ГАОУ МО «Орехово-Зуевский региональный учебный центр» на обучение по программе «Машинист передвижной электростанции» (фото прилагаются), журнал с записью о проверке знаний от 01.03.2018 (фото прилагаются).	
4.	4	Не имеются в организации программы подготовки с указанием разделов правил и	Выполнено. Представлена Программа обучения и	

		инструкций, определяющих обязательные требования безопасности при проведении работ в электроустановках, составленные руководителями (ответственными за электрохозяйство) структурных подразделений и утвержденные ответственным за электрохозяйство организации, для: электротехнического персонала.	проверки знаний работников 2и 3 групп по электробезопасности, утверждена от 16.02.2018 (фото прилагается).	
5.	5	Не проводятся в организации технические освидетельствования по истечению установленного срока службы с оформлением актов технического освидетельствования: электрооборудования.	Выполнено. Представлены акты ТО по ТП-313 и ТП-328 от 15.09.2018 (фото прилагается).	
6.	6	Не выполнены в организации требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов в РУ: надписей, указывающих номинальный ток плавкой вставки на предохранительных щитках и у предохранителей (по ячейкам №№ 1, 2, 3, 5, 6 в РУ-0,4кВ ТП-328 и в ячейках №№ 1, 2 РУ-0,4кВ ТП-313).	Выполнено. Нанесены надписи на ПН в ячейках №№ 1, 2, 3, 5, 6 РУ-0,4кВ ТП-328 и в ячейках №№ 1, 2 РУ-0,4кВ ТП-313 (фото прилагаются).	
7.	7	Не имеется в организации кабельный журнал на кабельные линии (далее – КЛ).	Выполнено. Представлен кабельный журнал, начат 05.09.2018, записи имеются (фото прилагается).	
8.	8	Не выполняются в организации требования по наличию для каждой кабельной линии: паспорта, включающего техническую документацию.	Выполнено. Представлены паспорта на КЛ (фото прилагается).	
9.	9	Не выполняются в организации требования по наличию для каждой кабельной линии: диспетчерского номера или наименования.	Выполнено. На КЛ установлены бирки с указанием диспетчерского наименования (фото прилагается).	
10.	10	Не имеются в организации на кабельных линиях бирки на открыто проложенном кабеле в начале и конце линии с	Выполнено. На бирки КЛ нанесены наименования линий (по всем ячейкам РУ-	

		указанием: номера или наименования линии (по всем ячейкам РУ-0,4кВ ТП-328 и ТП-313).	0,4кВ ТП-328 и ТП-313)(фото прилагаются).	
11.	11	Не проводятся в организации осмотры кабельных линий напряжением до 35 кВ: 1раз в 3 месяца проложенных в земле.	Выполнено. Представлен журнал осмотра КЛ проложенных в земле с записью результатов осмотра от 02.10.2018 (фото прилагается).	
12.	12	Не проводятся в организации осмотры кабельных линий напряжением до 35 кВ: 1раз в 6 месяцев, проложенных в каналах (в РУ-0,4кВ ТП-328 в ячейке № 3 не закорочены и не заземлены концы жил отключенных 2КЛ; в РУ-0,4кВ ТП-313 в ячейке № 1 не закорочены и не заземлены концы жил отключенной КЛ).	Выполнено. Представлен журнал осмотра КЛ проложенных в каналах с записью результатов осмотра от 03.10.2018 (фото прилагаются). Закорочены и заземлены свободные концы жил КЛ в РУ-0,4кВ ТП-328 в ячейке № 3 и в РУ-0,4кВ ТП-313 в ячейке № 1 (фото прилагаются).	
13.	13	Не проводятся в организации осмотры кабельных линий напряжением до 35 кВ: 1раз в 6 месяцев проложенных по стенам зданий.	Выполнено. Представлен журнал осмотра КЛ проложенных по стенам зданий с записью результатов осмотра от 01.10.2018 (фото прилагается).	
14.	14	Не проводятся в организации профилактические испытания и измерения на электродвигателях в соответствии с нормами испытаний электрооборудования.	Выполнено. Представлен журнал профилактических испытаний и измерений электродвигателей с записями об испытаниях от 05.10.2018 и 12.11.2018 (фото прилагаются).	
15.	15	Не имеется в организации документация заземляющих устройств, систем уравнивания потенциалов (далее - заземляющие устройства).	Выполнено. Представлены паспорта на заземляющие устройства с журналом о периодических визуальных осмотрах видимой части	

			заземления, запись последнего осмотра от 20.10.2018 (фото прилагаются).	
16.	16	Не обеспечено в организации присоединение заземляющих проводников к: заземлителю и заземляющим конструкциям сваркой (в РУ-0,4кВ ТП-328 оторван заземляющий проводник защиты механических повреждений «КЛ на приборы учета»).	Выполнено. Механическая защита (металлические трубы) «КЛ на приборы учета» приварены к заземляющему проводнику (фото прилагаются).	
17.	17	Не проводятся в организации осмотры заземляющих устройств: с выборочным вскрытием.	Выполнено. Представлен паспорт заземляющего устройства с записью в разделе № 3 «данные о периодических осмотрах заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта (фото прилагается).	
18.	18	Не обеспечено организацией наличие заполненных паспортов заземляющих устройств.	Выполнено. Представлены паспорта на заземляющие устройства с журналом о периодических визуальных осмотрах видимой части заземления, запись последнего осмотра от 20.10.2018 (фото прилагаются).	
19.	19	Не имеется в организации техническая документация на устройства молниезащиты: технический проект молниезащиты.	Выполнено. Представлена проектная схема молниезащиты с зонами покрытия (фото прилагаются).	
20.	20	Не обеспечено работодателем при разработке инструкций по охране труда для электротехнического (электротехнологического) персонала, содержащих положения, реализация которых обеспечивает безопасность работников, выполнение следующих требований: наличие в инструкциях по охране труда	Выполнено. Представлена Инструкция от 23.08.2016 № VI-5 «По охране труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования», в п. 3.1 указан порядок	

		порядка производства работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	производства работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (фото прилагается).	
21.	21	Не имеются в перечне работ в порядке текущей эксплуатации указания о порядке учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	Выполнено. Представлен перечень работ в порядке текущей эксплуатации, утвержденный от 10.01.2018, в котором п. 15 указан порядок учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	

В результате проведения проверки установлено:

Предписание от 14.09.2018 № 3.1-2312пл-П/0824-2018 в отношении ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» выполнено полностью, а именно:

- выполнение п. п. 1-21 установлено в ходе данной проверки.

В связи с чем, ранее выданное предписание от 14.09.2018 № 3.1-2312пл-П/0824-2018 считать выполненным полностью и снятым с контроля Центрального управления Ростехнадзора.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (контроля), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданного предписания): не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) Копия распоряжения «О проведении внеплановой выездной проверки ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» от 31.10.2018 № 3401-пр;
- 2) Предписание от 14.09.2018 № № 3.1-2312пл-П/0824-2018;
- 3) Копия приказа от 28.12.2007 № 536-к;
- 4) Копия приказа от 11.12.2018 № 341-од;

5) Копия паспортных данных: 46 01 № 474985, выдан 19.10.2001, Куровским отделом милиции Орехово-Зуевского УВД Московской области, код подразделения 503-077

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
отдела государственного энергетического
надзора по Московской области
Центрального управления Ростехнадзора



С.А. Юрьев

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Владимиров Василий Зиновеевич — первый
заместитель директора ГБУСО МО «Куровской
психоневрологический интернат», действующий в
соответствии с приказом от 11.12.2018 № 34У-од
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица)
«20» декабря 2018г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводивших проверку)