



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7, почтовый адрес: 105066, г.
Москва, 1-й Басманный пер., д. 6, стр. 4. телефон: 8 (495) 629-55-06, E-mail:
info@cntr.gosnadzor.ru http://www.cntr.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 5.1-1908ВН-П/0191-2019
об устранении выявленных нарушений**

142620, Московская область,
Орехово-Зуевский район, город Куровское,
улица Лесная, дом 24
(место составления)

26 июля 2019 года
(дата составления предписания)

Выдано: Государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания Московской области «Куровской психоневрологический интернат»
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

по результатам проведения внеплановой выездной проверки,
(плановой/внеплановой)

отраженных в акте проверки от 26.07.2019 № 5.1-1908ВН-А/0454 -2019.
(дата, номер акта проверки)

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п. «в» ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания Московской области «Куровской психоневрологический интернат»
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения:

№ пп	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Положение о порядке проведения технического расследования причин инцидентов на опасном производственном объекте «Сеть	ч.1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; п.6 Порядка проведения технического	26.10.2019

<p>газопотребления ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» не соответствует «Порядку проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 г. № 480 (далее - Порядок проведения технического расследования), а именно в Положении не предусмотрен срок передачи оперативного сообщения об инциденте, который включает в себя оперативное сообщение в: территориальный орган Службы, осуществляющий надзор за объектом, либо в территориальный орган Службы, на территории деятельности которого произошел инцидент (при временной регистрации передвижных технических устройств (кранов, подъемников (вышек), передвижных котельных, цистернах, вагонов, локомотивов, автомобилей и т.п.); вышестоящий орган или организацию (при наличии таковых); орган местного самоуправления; государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации; профсоюзную организацию; страховую компанию, с которой заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с <u>законодательством</u> Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца</p>	<p>расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 г. N 480).</p>	
--	---	--

	опасного объекта за причинение вреда в результате аварии, инцидента на опасном объекте; соответствующий орган прокуратуры.		
2.	В ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» отсутствует акт приемки в эксплуатацию или заключение экспертизы промышленной безопасности газового оборудования котла НР-18 ст. № 3, установленного в котельной ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат, позволяющие определить эксплуатацию газового оборудования котла НР-18 ст. № 3 в пределах назначенных показателей (назначенного срока службы и (или) назначенного ресурса.	ст. 6 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997.	26.10.2019
3.	Газовое оборудование котла НР-18 ст. № 2, установленного в котельной ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», не отключено от газопровода с помощью заглушки, при выводе котла в ремонт.	ч.1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 ФЗ № 116; п.4 п. 9, п. 177 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542;	26.10.2019
4.	Разработанный ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» «План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывоопасном производственном объекте «Сеть газопотребления ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» не соответствует установленным требованиям к содержанию этих планов, а именно не предусматривает: - достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте (далее - силы и средства),	ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п. 10 «Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 730.	26.10.2019

	<p>соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации последствий аварий, а также необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований;</p> <ul style="list-style-type: none"> - организацию взаимодействия сил и средств; - состав и дислокацию сил и средств; - действия аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; - организацию материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте. 		
5.	<p>Разработанный ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» «План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывоопасном производственном объекте «Сеть газопотребления ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» не согласован с руководителем профессиональной аварийно-спасательной службы или профессионального аварийно-спасательного формирования.</p>	<p>ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;</p> <p>п. 9 «Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 730.</p>	26.10.2019
6.	<p>ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» не заключен договор на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями, при эксплуатации опасных производственных объектов.</p>	<p>ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.</p>	26.10.2019
7.	<p>ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» на ОПО «Сеть газопотребления ГБУСО МО «Куровской психоневрологический</p>	<p>ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ; п. 4, п. 9 Федеральных норм и правилах в области промышленной безопасности «Правила</p>	26.10.2019

<p>интернат» рег.№ А02-50343-0001 не выполняется комплекс мероприятий, обеспечивающий сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно: установленный в котельной газоанализатор ФЭСТ-03 с датчиками СО (10-125) мг/м.куб, СН4 (0-2,5)%, производитель ИП ОДО «ФАРМЭКС», Беларусь не пригоден к применению в связи с превышением допустимых значений погрешности показаний, о чем свидетельствует Извещение о непригодности к применению № АБ 0117770 от 15.04.2019, выданное ФБУ «Ростест- Москва».</p>	<p>безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых Приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542.</p>	
---	--	--


На основании статьи 16 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вы имеете право в течение 15-дневного срока с даты получения настоящего предписания в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За невыполнение в срок законного предписания Центрального управления Ростехнадзора законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч.1 и ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание выдал:

Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газовому надзору Центрального управления Ростехнадзора – заместитель председателя комиссии


 _____ Кувшинова Н.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:





 _____ _____ _____ _____
 (должность руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи) дата