

141410, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д.34 т.8 (495) 542-21-39 ф.8-495-334-95-20 E-mail:
obshiy mchs mo@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Орехово-Зуевскому городскому округу управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного надзора)

142613, г. Орехово-Зуево, пр. Беляцкого, д. 13А, тел. 8(496)423-05-06, E-mail: ondoz@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 297/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Москов-
ской области "Куровской психоневрологический интернат"**

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Орехово-Зуевского городского округа по пожарному надзору Балашова В.А. № 297 от «30» сентября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по- с 09 ч 00 мин. жарной безопасности» в период

« 07 » октября 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 29 » октября 2019 г.

проведена плановая, выездная проверка в отношении Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области "Куровской психоневрологический интернат", фактически осуществляющего деятельность по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Лесная, д.24

Проверку проводил(а,и):

Радин Александр Викторович, Государственный инспектор Орехово-Зуевского городского округа по пожарному надзору - Начальник оНДиПР по г. Ликино-Дулево отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Орехово-Зуевскому городскому округу

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

совместно с *Лебедева Ольга Борисовна – директор Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области "Куровской психоневрологический интернат"*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двери помещений электрощитовых не имеют требуемый предел огнестойкости во всех корпусах.	ст. 88, №123-ФЗ от 22.07.2008 г, п. 5.4.20 СП 2.13130, СНиП 21-01-97* п.7.4, п. 1.82. СНиП 2.08.02-89	01.07.2021	
2.	Двери складских помещений категории В2 в корпусе № 4 не имеют требуемый предел огнестойкости	ст. 88, №123-ФЗ от 22.07.2008 г п. 5.4.20	01.07.2021	

		СП 2.13130, СНиП 21-01-97* п.7.4		
3.	Для отделки внешних поверхностей наружных стен корпуса № 6 класса Ф 1.1. используется горючий материал распространяющий горение (согласно представленного сертификата)	ст. 87, п. 11 №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 5.2.3 СП 2.13130.	01.07.2021	
4.	Отсутствуют двери отделяющие холл и коридоры от лестничной клетки на 1 этаже в корпусе № 6.	ст. 89, №123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 4.2.7, п. 4.4.6 СП 1.13130, СНиП 21-01-97* п. 6.18*, п. 6.34*	01.10.2020	
5.	Ширина дверей лестничных клеток в корпусе № 8 составляет менее 1,2 метра	ППР в РФ п. 33, ст. 89, №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 5.2.14 СП 1.13130, п. 6.27 СНиП 21-01-97*	01.07.2021	
6.	Двери лестничных клеток в корпусе № 8 не имеют требуемый предел огнестойкости в соответствии с проектом.	ППР в РФ п. 33	01.07.2021	
7.	Двери электрощитовой, венткамеры, теплового пункта, склада белья, сушилки матрасов в корпусе № 8 не имеют требуемый предел огнестойкости в соответствии с проектом.	ст. 88, №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 5.4.20 СП 2.13130, СНиП 21-01-97* п.7.4	01.07.2021	
8.	Отсутствуют двери лифтовых холлов с нормируемым пределом огнестойкости в соответствии с проектом в корпусе № 8.	ППР в РФ п. 33	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Подписи лиц проводивших проверку:

Радин Александр Викторович - Начальник оНДиПР по г. Ликино-Дулево отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Орехово-Зуевскому городскому округу

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» октября 2019г.

Предписание для исполнения получил:

Лебедева Ольга Борисовна – директор Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области "Куровской психоневрологический интернат"

(должность, фамилия, инициалы)



«29» октября 2019г.



*М.Л.П.**