



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7,
почтовый адрес: 105066, Москва, 1-й Басманный пер., д. 6, стр. 4;
Телефон: (495) 122-19-31 E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru http://www.cntr.gosnadzor.ru

142620, Московская область,
Орехово-Зуевский район, город
Куровское, улица Лесная, дом 24
(место составления акта)

«07» ноября 2019 г.
(дата составления акта)

13 час.00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица**

(указать «юридического лица» или «индивидуального предпринимателя»)

№ 5.1-2868вн-А/0655-2019

По адресу/адресам: Московская область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, ул. Лесная,
д.24

(место проведения проверки)

на основании распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 07.10.2019 № 2868-пр «О проведении внеплановой
выездной проверки ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ внеплановая, выездная _____ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
Московской области «Куровской психоневрологический интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___” _____ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

“___” _____ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 3 часа (05.11.2019 с 15 час.30мин. до 17 час.00мин;
07.11.2019 с 09 час.30мин. до 11 час.00мин)


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы), содержание положений ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ мне разъяснены и понятны::
(заполняется при проведении выездной проверки)

Лебедева О.Б.

✓ 

05.11.2019 15 час. 30 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Кувшинова Наталья Валерьевна – государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газовому надзору Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Лебедева Ольга Борисовна – директор ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», действующий на основании Устава, утвержденного приказом Министра социального развития Московской области от 21.11.2017 № 19П-481 и приказа о назначении от 16.05.2003 № 83-к

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Общие сведения:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Куровской психоневрологический интернат».

Сокращенное наименование: ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат».

Юридический адрес: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Лесная, д.24.

Адрес местонахождения: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Лесная, д.24.

Контактные телефоны: 8 (4964) 11-69-39; 8 (4964)11-69-68; e-mail: kpn1@mail.ru.

Лебедева Ольга Борисовна – директор ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», действующий на основании Устава, утвержденного приказом Министра социального развития Московской области от 21.11.2017 № 19П-481 и приказа о назначении от 16.05.2003 № 83-к.

ИНН 5073065270, КПП 503401001, ОГРН 1035011300048, Министерство экономики и финансов Московской области (л/с 20831843960 ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат»);

Р/с: № 40601810945253000001 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000, ОКТМО 46749000

Учреждение действует на основании Устава Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Куровской психоневрологический интернат» (новая редакция), утвержденного приказом Министра социальной защиты населения Правительства Московской области от 14.12.2011 № 499 и согласованного министром имущественных отношений Правительства Московской области 06.12.2011.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 50 № 012433379, дата внесения записи 05 марта 2012.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 30.03.1995 серия 50 № 009010403.

ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» осуществляет деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов, зарегистрированных в государственном реестре опасных производственных объектов;

Сеть газопотребления ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», рег.№ А02-50343-0001; III класс опасности; дата регистрации: 23.08.2000, по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Лесная, д.24.

В ходе внеплановой проверки, проведенной с целью контроля исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений от 26.07.2019 № 5.1-1908вн-П/0191-2019, срок для исполнения которого истек, установлено:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Результаты проверки выполнения пункта предписания.
1	2	3	4
1.	Положение о порядке проведения технического расследования причин инцидентов на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» не соответствует «Порядку проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 г. № 480 (далее - Порядок проведения технического расследования), а именно в Положении не предусмотрен срок передачи оперативного сообщения об инциденте, который включает в себя оперативное сообщение в: территориальный орган Службы, осуществляющий надзор за объектом, либо в	ч.1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; п.6 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 г. N 480).	Выполнено. ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» разработано и утверждено директором ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» Лебедевой О.Б. 31.07.2019 Положение о порядке проведения технического расследования причин инцидентов на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», которое соответствует «Порядку проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов

	<p>территориальный орган Службы, на территории деятельности которого произошел инцидент (при временной регистрации передвижных технических устройств (кранов, подъемников (вышек), передвижных котельных, цистернах, вагонов, локомотивов, автомобилей и т.п.);</p> <p>вышестоящий орган или организацию (при наличии таковых);</p> <p>орган местного самоуправления;</p> <p>государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации;</p> <p>профсоюзную организацию;</p> <p>страховую компанию, с которой заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с <u>законодательством</u> Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии, инцидента на опасном объекте; соответствующий орган прокуратуры.</p>		<p>промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 г. № 480 и содержит информацию о сроке передачи оперативного сообщения об инциденте.</p>
2.	<p>В ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» отсутствует акт приемки в эксплуатацию или заключение экспертизы промышленной безопасности газового оборудования котла НР-18 ст. № 3, установленного в котельной ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат, позволяющие определить эксплуатацию газового оборудования котла НР-18 ст. № 3 в</p>	<p>ст. 6 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997.</p>	<p>Выполнено. ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» представлен акт приемки в эксплуатацию после проведения пусконаладочных работ газового оборудования котла НР-18 ст. № 3, установленного в котельной ГБУСО МО «Куровской</p>

	пределах назначенных показателей (назначенного срока службы и (или) назначенного ресурса.		психоневрологический интернат» от 24.12.2004 г.
3.	Газовое оборудование котла НР-18 ст. № 2, установленного в котельной ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», не отключено от газопровода с помощью заглушки, при выводе котла в ремонт.	ч.1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 ФЗ № 116; п.4 п. 9, п. 177 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542;	Выполнено. ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» произведено отключение газового оборудования котла НР-18 ст. № 2 с установкой металлической заглушки после крана на опуске, что подтверждается нарядом-допуском на выполнение газоопасных работ № 165 от 30.07.2019
4.	Разработанный ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» «План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывоопасном производственном объекте «Сеть газопотребления ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» не соответствует установленным требованиям к содержанию этих планов, а именно не предусматривает: - достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте (далее - силы и средства), соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации последствий аварий, а также необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований;	ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п. 10 «Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 730.	Выполнено. ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» разработан «План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывоопасном производственном объекте «Сеть газопотребления ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», который соответствует требованиям п. 10 «Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» утвержденного постановлением

	<p>- организацию взаимодействия сил и средств;</p> <p>- состав и дислокацию сил и средств;</p> <p>- действия аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;</p> <p>- организацию материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте.</p>		<p>Правительства РФ от 26.08.2013 № 730.</p>
<p>5.</p>	<p>Разработанный ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» «План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывоопасном производственном объекте «Сеть газопотребления ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» не согласован с руководителем профессиональной аварийно-спасательной службы или профессионального аварийно-спасательного формирования.</p>	<p>ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;</p> <p>п. 9 «Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 730.</p>	<p>Выполнено.</p> <p>Разработанный ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» «План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывоопасном производственном объекте «Сеть газопотребления ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» согласован ПАСФ ООО «СОЮЗСПАС» 19.08.2019 (Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ от 29.08.2019, рег.№ 16/2-1-372 (действительно до 29.08.2022)).</p>
<p>6.</p>	<p>ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» не заключен договор на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями, при</p>	<p>ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.</p>	<p>Выполнено.</p> <p>ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» заключен договор № Д-88-08-19 от 01.08.2010 на</p>

	эксплуатации опасных производственных объектов.		обслуживание с профессиональным аварийно-спасательным формированием ООО «СОЮЗСПАС» (Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ от 29.08.2019, рег.№ 16/2-1-372 (действительно до 29.08.2022) на срок до 31.12.2019
7.	ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» на ОПО «Сеть газопотребления ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» рег.№ А02-50343-0001 не выполняется комплекс мероприятий, обеспечивающий сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно: установленный в котельной газоанализатор ФЭСТ-03 с датчиками СО (10-125) мг/м.куб, СН4 (0-2,5)%, производитель ИП ОДО «ФАРМЭКС», Беларусь не пригоден к применению в связи с превышением допустимых значений погрешности показаний, о чем свидетельствует Извещение о непригодности к применению № АБ 0117770 от 15.04.2019, выданное ФБУ «Ростест-Москва».	ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ; п. 4, п. 9 Федеральных норм и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542.	Выполнено. ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» произведена замена системы контроля загазованности помещения котельной. Установлен газоанализатор ФСТ-03м: БСП зав.№ 1906052, блоки датчиков зав.№№ 1908399, 1908331, 1908368, 1908174, 1908175, дата выпуска 01.10.2019, что подтверждается актом выполненных работ № 1 от 22.10.2019

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена.


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:



- копия распоряжения от 07.10.2019 № 2868-пр;
- копия приказа о назначении от 16.05.2003 № 83-к.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газовому надзору

 Н.В. Кувшинова

С актом проверки ознакомлен(а) копию акта со всеми приложениями получил(а):

  "ТНЦ" (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)