

141501, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д.34 т.8 (495) 542-21-39 ф.8-495-334-95-20 E-mail:
obshiy_mchs_mo@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Орехово-Зуевскому городскому округу управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного надзора)

142613, г. Орехово-Зуево, пр. Беляцкого, д. 13А, тел. 8(496)423-05-06, E-mail: ondoz@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 109/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Москов-
ской области "Куровской психоневрологический интернат"

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Орехово-
Зуевского городского округа по пожарному надзору Балашова В.А. №109 от «15» июня 2021 года,
ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по- с 10 ч 00 мин.
жарной безопасности» в период

« 29 » июня 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 06 » июля 2021 г.

проведена плановая, выездная проверка в отношении Государственное бюджетное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания Московской области "Куровской психоневрологи-
ческий интернат", фактически осуществляющего деятельность по адресу: Московская область,
Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Лесная, д.24

Проверку проводил(а,и):

Радин Александр Викторович, Государственный инспектор Орехово-Зуевского городского округа
по пожарному надзору - Начальник оНДиПР по г. Ликино-Дулево отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по Орехово-Зуевскому городскому округу

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по по-
жарному надзору, проводившего (-их) проверку.

совместно с Лебедева Ольга Борисовна – директор Государственное бюджетное стационар-
ное учреждение социального обслуживания Московской области "Куровской пси-
хоневрологический интернат"

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретное место выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Предусмотреть из лестничных клеток в корпусе № 6 выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров и помещений перегородками с дверями, имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	ст. 6., ст. 89, №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 4.4.11 СП 1.13130, СНиП 21-01-97*, п. 6.34*	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Подписи лиц проводивших проверку:

Радин Александр Викторович - Начальник оНДиПР по г. Ликино-Дулево отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Орехово-Зуевскому городскому округу

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«06» июля 2021г.

Предписание для исполнения получил:

Лебедева Ольга Борисовна – директор Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области "Куровской психоневрологический интернат"

(должность, фамилия, инициалы)

